



**BUREAU
VERITAS**

Certificado de conformidad

Certificate of compliance

Solicitante: JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD x
Manufacturer / applicant: No.90 ZiJin Rd., New District,
Suzhou, 215011,
China

Producto: Inversor fotovoltaico
Product type: Photovoltaic inverter
Modelo: GW700-XS
Model: GW1000-XS
GW1500-XS
GW2000-XS
GW2500-XS
GW3000-XS

El certificado se refiere a los modelos indicados que pasaron las pruebas de acuerdo con los estándares aplicables:
The certificate refers to the stated model(s) which passed the tests according to the applicable standard(s):

RD1699:2011 (RD413:2014)
RD661:2007
RD1663:2000
UNE 217001:2015 IN (RD 224:2019)
UNE 206007-1:2013
UNE 206006:2011

Nota de interpretación técnica de la equivalencia de la separación galvanica de la conexión de instalaciones Generadoras en baja tension

Código de informe: ZEM-19JY3061FTSHP-1
Report number: ZEM-19JY3061FTSHP-2
ZEM-19JY3061FTSHP-3

Programa de certificación: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Certification programm:

Código de certificación: U20-0397
Certificate number:

Fecha de publicación: 2020-06-04
Date of issue:

Organismo de certificación
Certification body



Thomas Lammel

Organismo de certificación de Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH acreditado con arreglo a la normativa europea DIN EN ISO/IEC 17065

Una representación parcial del certificado requiere la aprobación por escrito de Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH



Calificaciones:

Ratings:

Inversor fotovoltaico: Photovoltaic inverter:	GW700-XS	GW1000-XS	GW1500-XS	GW2000-XS
Rango de tensión del MPP [V]: Input DC voltage range MPP [V]:	50-450	50-450	50-450	50-450
Tensión de entrada máx. [V]: Max. Input DC voltage [V]:	max. 500	max. 500	max. 500	max. 500
Corriente máx. de entrada [A]: Input DC current [A]:	12,5	12,5	12,5	12,5
Tensión nominal de salida [V]: Output AC voltage [V]:	220/230Va.c. 50/60Hz	220/230Va.c. 50/60Hz	220/230Va.c. 50/60Hz	220/230Va.c. 50/60Hz
Corriente máx. de salida [A]: Output AC current [A]:	3,5	4,8	7,2	9,6
Potencia asignad [W]: Output power [VA]:	700	1000	1500	2000
Inversor fotovoltaico: Photovoltaic inverter:	GW2500-XS	GW3000-XS		
Rango de tensión del MPP [V]: Input DC voltage range MPP [V]:	50-450	50-450		
Tensión de entrada máx. [V]: Max. Input DC voltage [V]:	max. 500	max. 500		
Corriente máx. de entrada [A]: Input DC current [A]:	12,5	12,5		
Tensión nominal de salida [V]: Output AC voltage [V]:	220/230Va.c. 50/60Hz	220/230Va.c. 50/60Hz		
Corriente máx. de salida [A]: Output AC current [A]:	12,0	14,3		
Potencia asignad [W]: Output power [VA]:	2500	3000		
Transformador de corriente: Current transformer:	EICT-90K-T3000C	EITC-90K-T511C		

Calificaciones:

Ratings:

Configuración de ejemplo:

Example configuration:

